



Ref. Certif. No.

CN21130

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

Product
Produit

Moulded Case Circuit-Breaker

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurSchneider Electric Industrie SAS
31 rue Pierre Mendès France Eybens F-38050 Grenoble Cedex 9Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantSchneider Electric Low Voltage (Tianjin) Co., Ltd.
TEDA Mu Ning Road 66#, 7th Avenue Tianjin, P.R.ChinaName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineSchneider Electric Low Voltage (Tianjin) Co., Ltd.
TEDA Mu Ning Road 66#, 7th Avenue Tianjin, P.R.ChinaNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} pageRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesUe: DC110V/220V/250V(1P), DC220V/440V/500V(2P in series); In: 0,5
A; 1A; 2A; 3A; 4A; 5A; 6A; 8A; 10A; 13A; 15A; 16A; 20A; 25A; 30A; 32A; 40
A; 50A; 63A(C curve); 6A; 8A; 10A; 13A; 16A; 20A; 25A; 32A; 40A; 50A; 63
A(B curve); 1A; 2A; 3A; 4A; 6A; 8A; 10A; 13A; 16A; 20A; 25A; 32A; 40A; 50
A; 63A(K curve); DC110V/1P, DC220V/2P: Ics=15kA, Icu=20kA; DC220
V/1P, DC440V/2P: Ics=7,5kA, Icu=10kA; DC250V/1P, DC500V/2P: Ics=
4,5kA, Icu=6kA; Utilization category: A; 1P, 2P
Schneider ElectricTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Model / Type Ref.
Ref. De type

C60H-DC

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{ème} page)

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60947-2:2006

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

C009-CB2010CQC-028824

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Date: 2011-06-29

Signature:

Wang Kejiao

Issued 2003-05
China Quality Certification Centre
Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.ChinaTel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282website
www.cqc.com.cn

CB 0004823